

Nitratwert

Der Bevölkerung von Schauenstein und den an der Wasserversorgung angeschlossenen Ortsteilen von Schauenstein wird hiermit bekanntgegeben, dass nach der letzten Messung am 13.02.2025 der Nitratwert bei

44,0 mg/l liegt.

Das Wasser entspricht damit den Anforderungen der Trinkwasserverordnung vom 20.06.2023 (§ 2 Abs. 1), die den Grenzwert von Nitrat im Trinkwasser auf 50 mg/l festlegt.

Schauenstein, den 06.03.2025



Florian Schaller
Erster Bürgermeister
Stadt Schauenstein

Hausanschrift Rathausplatz 1, 95197 Schauenstein	Sprechzeiten der Verwaltung
Postanschrift: Postfach 53, 95197 Schauenstein	Montag 8.00-12.00, 14.00-18.00 Uhr
Internet: www.schauenstein.de	Dienstag geschlossen und Mittwoch 8.00-12.00 Uhr
E-MAIL: stadt@vg-schauenstein.de	Donnerstag: 8.00–12.00, 14.00–16.00 Uhr
	Freitag 8.00-12.00 Uhr